



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020  
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,  
188662

тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района  
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Бокситогорск ул. Заводская д. 10, 8 (81366)  
4-39-04,4-39-05  
e-mail: boxogpn@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального  
контроля)

**Предписания № 211/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад № 6  
комбинированного вида» города Пикалево ИНН 4722002607 ОГРН 1034700507380  
полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя  
объекта защиты)

во исполнение распоряжения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Бокситогорского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской  
области от 20.09.2016 № 211

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении  
проверки)

в период с 15 ч 00 мин. "03" октября 2016 г. по 15 ч 00 мин. "28" октября 2016 г.  
проведена плановая проверка начальником отделения ОНД и ПР Бокситогорского района  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней  
службы Печниковой С.Н. в отношении объекта защиты: здания образовательного учреждения,  
расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.  
Школьная, д. 32-а

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов)  
органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 6 КВ» г. Пикалево Маркиной Ольгой  
Александровной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при  
проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1 +	На декоративно-отделочные материалы, примененные для отделки стен залов, для проведения музыкальных и физкультурных занятий не предоставлена информация о показателях пожарной опасности.	Основание: статья 134 п. 3 п.8 таблица 27, таблица 28 таблица 29 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2017	
2 +	Двери, ведущие из групп на лестничные клетки, не имеют приспособления для самозакрывания (частично) и уплотнения в притворах.	Основание: 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 СП 1.13130-2009 п. 4.2.7	01.09.2017	
3 +	На декоративно-отделочные материалы, примененные для окраски стен в спальном помещении группы № 9,10,11 не предоставлена информации о показателях пожарной опасности.	Основание: статья 134 п.3,п.7 таблица 29 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2017	
4 +	Линолеум, используемый для покрытия пола в помещении раздевалки группы № 10, не соответствует требованиям нормативных документов (класс пожарной опасности выше КМ 2).	Основание: статья 134 п. 3 п.7 таблица 27, таблица 28 таблица 29 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2017	
5 +	Декоративно-отделочные материалы примененные для отделки стены на путях эвакуации (в тамбуре у кабинета заведующего) (панели МДФ), не соответствует требованиям нормативных документов (класс пожарной опасности выше КМ 2).	Основание: статья 134 п. 3 п.6 таблица 27, таблица 28 таблица 29 123 ФЗ от 22.07.2008 г. « Технический регламент о требованиях пожарной	01.09.2017	

		безопасности»		
6 +	На декоративно-отделочные материалы примененные для отделки стен (тамбур у кабинета заведующего, у бухгалтерии) на путях эвакуации, не предоставлена информации о показателях пожарной опасности.	Основание: статья 134 п. 3 п.6 таблица 27, таблица 28 таблица 29 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.


Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майор вн. службы  
Печникова Светлана Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

  
(подпись)

«28 »\_октября 2016\_г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

заведующий МБДОУ «ДС № 6 КВ» города Пикалево Маркина О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),  
должность руководителя, иного должностного  
лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 28 »\_октября 2016\_г.