



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,
188662
тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Бокситогорск ул. Заводская д. 10. 8 (81366)
4-39-04, 2-47-40
e-mail: boxogpn@mail.ru
(для районных ОНД)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

**Предписания № 127/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6
комбинированного вида» города Пикалево
полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя
объекта защиты)

во исполнение распоряжения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Бокситогорского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области от 11 декабря 2018 года № 127-2-15-73

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении
проверки)

в период с 10 ч 00 мин. "12" декабря 2018 г. по 10 ч 00 мин. "14" декабря 2018 г.

проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНДиПР Бокситогорского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней
службы Герасимовой Татьяной Валериевной в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 комбинированного вида» города
Пикалево по адресу: г. Пикалево ул. Школьная д. 32 а

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов)
органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующим Маркиной О. А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при
проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Полы в музыкальном зале покрыты паркетной доской. На отделочный материал не предоставлена информация о показателях пожарной опасности.	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 3 таблица 27, п. 6 таблица 29, п. 7.	01.08.2019	
2	Двери, ведущие на лестничные клетки не имеют уплотнителей в притворах. Старые, деревянные двери не обеспечивают беспрепятственный выход из помещений. (характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3, часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п.4.1.3, п. 4.2.7	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Герасимова Татьяна Валериевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«_14_»_декабря_2018_г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«_14_»_декабря_2018_г.

Маркина Ольга Александровна заведующий

МБДОУ «Детский сад № 6 КВ» города Пикалево

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)),

должность руководителя, иного должностного

лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя, присутствовавшего при проведении проверки)